

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУП ЖКХ «Ольгинское»  
Ольгинского сельского поселения  
Приморского края  
В.Л. Терпак  
«10» января 2023 года

## ПЛАН

мероприятий по повышению санитарно-технической надежности систем  
хозяйственно-питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1	Проведение отбора проб воды со всех водонапорных башен на анализ	1 раз в 6 месяцев	директор слесарь
2	Проведение ревизий всех водонапорных башен и трубопровода	постоянно	директор слесарь
3	Следить за исправностью и работой насосов	постоянно	директор энергетик
4	Производить осмотр и текущий ремонт пусковой и защитной аппаратуры	постоянно	Директор энергетик
5	Проводить профилактическую промывку распределительных сетей	июнь-июль	директор слесарь
6	Выполнять профилактическую очистку, промывку и дезинфекцию водонапорных башен систем Рожновского	при необходимости	директор слесарь
7	Производить чистку водонапорных колодцев артскважин, при необходимости производить их ремонт	ежеквартально	директор слесарь
8	Приводить в надлежащее состояние территории зон	ежемесячно	директор слесарь

	строгoго режима артскважин		
9	Устранение порывов и течи центральной линии водоснабжения	при необходимости	слесарь машинист- экскаватора

Директор муниципального унитарного  
предприятия ЖКХ «Ольгинское»  
Ольгинского сельского поселения  
Приморско-Ахтарского района



В.Л. Терпак